



ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

ul. Grodzka 12; 20-112 Lublin
tel. (081) 53-712-00; fax (081) 53-712-01

Lublin, 21.05.2013 r.

Odpowiadając na pytanie z dnia 20.05.2013 r. dotyczące zmiany rodzaju konstrukcji elementów urządzeń Placu Zabaw przy ul. Grygowej 4B w Lublinie wyjaśniamy:

Pytanie oferenta:

Czy zamawiający dopuszcza wykonanie wszystkich urządzeń placu zabaw wykonanych z elementów konstrukcyjnych ze stali, malowanej podkładem cynkowym i nawierzchniową farbą proszkową poliestrową?

Odpowiedź:

Nie

Uzasadnienie:

Dostarczone i zamontowane urządzenia muszą być zgodne z dokumentacją projektową (w części opisowej i graficznej) oraz Specyfikacją Techniczną.

Uszczegółowienie specyfikacji:

- wszystkie elementy drewniane nośne, (konstrukcyjne) pionowe – drewno rdzeniowe, sosnowe, tłoczone cylindrycznie fi 12cm,
- element nośny (poziomy) huśtawki podwójnej – drewno jw. fi 14cm,
- pozostałe elementy w zależności od rodzaju i wyposażenia urządzenia - fi 6-10cm,
- wykończenia powierzchni drewnianych, zabezpieczenie okuć i łączeń wg PN EN 1176,
- impregnacja próżniowo-ciśnieniowo środkami bezchromowymi,
- kolor drewnochronu – oliwkowy (kolorystyka wg przykładów urządzeń w opisie technicznym dokumentacji projektowej)