



## ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH

ul. Grodzka 12; 20-112 Lublin  
tel. (081) 53-712-00; fax (081) 53-712-01

Lublin, 23.05.2013 r.

Odpowiadając na pytanie z dnia 22.05.2013 r. dotyczące zmiany rodzaju konstrukcji elementów urządzeń Placu Zabaw przy ul. Grygowej 4B w Lublinie wyjaśniamy:

### **Pytanie oferenta:**

Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu wykonanie urządzeń zabawowych z elementami konstrukcyjnymi i nośnymi o przekroju 100mm?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykonania urządzeń zabawowych z elementami konstrukcyjnymi i nośnymi o przekroju 100mm.

### **Uzasadnienie:**

Dostarczone i zamontowane urządzenia muszą być zgodne z dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

### **Uszczegółowienie specyfikacji:**

- wszystkie elementy drewniane nośne, (konstrukcyjne) pionowe – drewno rdzeniowe, sosnowe, tłoczone cylindrycznie fi 12cm,
- element nośny (poziomy) huśtawki podwójnej – drewno jw. fi 14cm,
- pozostałe elementy w zależności od rodzaju i wyposażenia urządzenia - fi 6-10cm,
- wykończenia powierzchni drewnianych, zabezpieczenie okuć i łączeń wg PN EN 1176,
- impregnacja próżniowo-ciśnieniowo środkami bezchromowymi,
- kolor drewnochronu – oliwkowy (kolorystyka wg przykładów urządzeń w opisie technicznym dokumentacji projektowej)