

OZNACZENIA:

- ŚCIANA MUROWANA GRUB. 240MM Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH 15MPa NA ZAPRAWIE CEMENTOWO-WAPIENNEJ M10
- **P.** – PODCIĄG/BELKA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA
- **N.** – NADPROŻE ŻELBETOWE MONOLITYCZNE
- **W.** – WIENIEC ŻELBETOWY MONOLITYCZNY
- **S.** – SŁUP ŻELBETOWY MONOLITYCZNY
- **PŁ.** – PŁYTA STROPOWA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA
- **SC.** – ŚCIANA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA
- **KL.SCH.** – ELEMENTY KLATKI SCHODOWEJ ŻELBET. MONOLIT.

UWAGI:

- STROPY ŻELBETOWE MONOLITYCZNE.
- ŚCIANY MUROWANE Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH DRĄŻONYCH NA ZWYKŁE SPOINY Z WYPEŁNIONYMI SPOINAMI PIONOWYMI WYMAGANA (WG. PN-B-03002:2007):
  - a) ELEMENTY MUROWE GRUPY 1
  - b) ZNORMALIZOWANA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE ELEMENTU MUROWEGO fb=15Pa
  - c) KATEGORIA "I" PRODUKCJI ELEMENTÓW MUROWYCH
  - d) ZAPRAWA CEMENTOWO-WAPIENNA KLASY M10
  - e) KATEGORIA "A" WYKONANIA ROBÓT
- W ŚCIANACH KONSTRUKCYJNYCH NIE WOLNO WYKONYWAĆ ŻADNYCH BRUZD. WSZYSTKIE INSTALACJE ELEKTRYCZNEJ SANITARNE NALEŻY PROWADZIĆ PO WIERZCHU ŚCIANY.
- NA WSZYSTKICH ŚCIANACH WYKONAĆ WIEŃCE ŻELBETOWE.
- ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA WIEŃCÓW I WIEŃCÓW Z BELKAMI PRĘTY ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD DŁUGOŚCI 800MM W JEDNYM MIEJSCU ŁĄCZYĆ MAX 50% ZBROJENIA. W NAROŻACH STOSOWAĆ DODATKOWE PRĘTY ZBROJENIOWE.
- PRZED BETONOWANIEM PŁYTY STYROPOWEJ OSADZIĆ ZBROJENIE STARTOWE SŁUPÓW I ŚCIAN ORAZ TULEJE NA PRZEJŚCIE INSTALACJI.
- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA INSTALACJI PRZEZ PRZEGRODY POTWIERDZIĆ NA PODSTAWIE PROJEKTU BRANŻOWEGO I SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
- NIEOZNACZONE OTWORY NA PRZEJŚCIA O ŚREDNICY ø100MM I MNIEJSZEJ NALEŻY PRZEWIERCIĆ JUŻ PO WYKONANIU ELEMENTU.
- DODATKOWE OTWOROWANIE NALEŻY KONSULTOWAĆ Z BIUREM KONSTRUKCYJNYM.
- OTWORY I PRZEJŚCIA PRZEZ ELEMENTY ŻELBETOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI:
  - ARCHITEKTURY
  - INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACJI
  - INSTALACJI ELETRYCZNYCH
- LOKALIZACJA ŚCIAN NIEKONSTRUKCYJNYCH (MUROWANYCH) WG PROJEKTU ARCHITEKTURY.
- ŚCIANY NIEKONSTRUKCYJNE PODMUROWAĆ NA 20MM PONIŻEJ STROPU (BELKI), POZOSTAŁĄ PRZESTRZEŃ WYPEŁNIĆ PIANKĄ MONTAŻOWĄ.
- PRZYJĘTO ZAŁOŻENIE, ŻE ŚCIANY NIEDOMYMAROWANE DO OSI GŁÓWNYCH BUDYNKU UŁOŻONE SĄ DOKŁADNIE W TYCH OSIACH (OSIE GŁÓWNE I ŚCIAN POKRYWAJĄ SIĘ)
- RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [MM].

BETON C20/25 (B25)

#- kl. C, gat. B500SP (średnice 8÷32mm)

ø- kl. A, gat. St500b (średnica 6mm)

OTULINA ZBROJENIA: 25 MM

±0,00=212,07 m.n.p.m.

Redis PRACOWNIA PROJEKTOWA
PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH
ul. Kalinowszczyzna 64
20-201 Lublin, tel. 501 695 382

Temat:	Zespół 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1,c na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3		
Branża:	KONSTRUKCJA	Stadium:	Projekt wykonawczy
Tytuł rys.:	RZUT PARTERU		– budynek 1c
Inwestor:	ZNK – LUBLIN	Podpis	Data: 04/2015 / Nr rys.
Projektował:	mgr inż. K. KUBIŚ 288/Lb/99		Skala: 1:50 / K/3/1c
Opracował:	mgr inż. J. FABJANOWICZ		