



UWAGI:

- POSADOWIENIE ZAPROJEKTOWANO W WARSTWIE ZWIETRZELINY GLINIASTEJ I KAMIENISTEJ O STOPNIU PLASTYCZNOŚCI IL=0,15 (GRUPA KONSOLIDACJI B) POD FUNDAMENTAMI WARSTWA BETONU PODKŁADOWEGO O GRUBOŚCI MIN. 100MM
- JEŻELI W POZIOMIE POSADOWIENIA ZNAJDUJĄ SIĘ GRUNTY ORGANICZNE, NASYPOWE LUB O STOPNIU PLASTYCZNOŚCI WIĘKSZYM OD ZAŁOŻONEGO NALEŻY POGŁĘBIĆ WYKOP I UZUPEŁNIĆ BETONEM PODKŁADOWYM W RAZIE WĄTPLIWOŚCI SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
- CHRONIĆ WYKOPY FUNDAMENTOWE PRZED ZAMOCZENIEM
- ZACHOWAĆ CIĄGŁOŚĆ ZBROJENIA ŁAW. PRĘTY ŁĄCZYĆ NA ZAKŁAD 600MM
- PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTÓW WYKONAĆ INSTALACJĘ ODGROMOWĄ, UZIEMIAJĄCĄ ORAZ PRZEJŚCIA INSTALACJI WEDŁUG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH
- PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTÓW OSADZIĆ DOLNE ZBROJENIE SŁUPÓW I ŚCIAN
- OTWORY I PRZEJŚCIA PRZEZ ELEMENTY ŻELBETOWE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI:
  - ARCHITEKTURY
  - INSTALACJI SANITARNYCH I WENTYLACJI
  - INSTALACJI ELETRYCZNYCH
- PRZYJĘTO ZAŁOŻENIE, ŻE ŚCIANY NIEDONYMIAROWANE DO OSI GŁÓWNYCH BUDYNKU ULOŻONE SĄ DOKŁADNIE W TYCH OSIACH (OSIE GŁÓWNE I ŚCIAN POKRYWAJĄ SIĘ)
- DODATKOWE OTWOROWANIE NALEŻY KONSULTOWAĆ Z BIUREM KONSTRUKCYJNYM
- RYSUNEK ZWYMIAROWANO W [MM]

OZNACZENIA:

- ŁAWY, STOPY I PŁYTY FUNDAMENTOWE
- ŚCIANY KONSTRUKCYJNE
- Ł. – ŁAWA ŻELBETOWA MONOLITYCZNA

OPIS ŁAW FUNDAMENTOWYCH:

Ł.4 – ŁAWA SZEROKOŚCI 400MM

Ł.15 – ŁAWA SZEROKOŚCI 1500MM

±0,00=212,07 m.n.p.m.

BETON C20/25 (B25) – FUNDAMENTY
BETON PODKŁADOWY C8/10 (B10)
#– kl. C, gat. B500SP (średnice 8÷32mm)
ø– kl. A, gat. St500b (średnica 6mm)
OTULINA ZBROJENIA: 50 MM – FUNDAMENTY
OTULINA ZBROJENIA: 25 MM – ŚCIANY FUNDAMENTOWE

Redis PRACOWNIA PROJEKTOWA
PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH
ul. Kalinowszczyzna 64
20-201 Lublin, tel. 501 695 382

Temat: Zespół 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1,c na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3			
Branża: KONSTRUKCJA			Stadium: Projekt wykonawczy
Tytuł rys.: RZUT FUNDAMENTÓW			– budynek 1c
Inwestor: ZNK – LUBLIN	Podpis	Data: 04/2015	Nr rys.
Projektował: mgr inż. K. KUBIŚ 288/Lb/99 Opracował: mgr inż. J. FABJANOWICZ		Skala: 1:50	K/1/1c