ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.
BUDYNEK 1C - CZĘŚC 1
skala 1:100

PARTER

M1 parter



M6 parter



M2 parter



M5 parter



M3 parter



M4 parter



I PIĘTRO

M1 I piętro



M6 I piętro



M2 I piętro



M5 I piętro



M3 I piętro



M4 I piętro



OZNACZENIA:

zasilenie/powrót c.o. 70/55 °C

Przewody grzewcze prowadzone w warstwach posadzkowych wykonać z rur wielowarstwowych PEX-c/Al/PE z płaszczem aluminiowym i zewnętrzną powłoką PE, rury dla instalacji wody pitnej i instalacji grzewczych. Łączenie rur na pomocą systemowych mechanicznych złączy zaciskowych.
Typoszereg zastosowanych przewodów:
dn16 dz x g Ø17 x 2,7mm
dn20 dz x g Ø21 x 3,3mm

- Przewody grzejne prowdzić w warstwie posadzki betonowej poszczególnych kondygacji w osłonie izolacyjnej gr. 6mm z płaszczem polietylenowym,
- Podłączenie przewodów grzejnych do kotła i grzejnika drabinkowego wykonać natynkowo (nie wykonywać bruzd w ścianach konstrukcyjnych).

651 W
CV22-60 0.6 m
n= 3

- grzejnik stalowy płytowy,
- podłączenie grzejnika od dołu,
- grzejnik dwupłytowy, płyta profilowana, z osłonami bocznymi i osłoną górną typu "grill",
- wysokość grzejnika 600mm, długość 0,6m
- zintegrowany zawór grzejnikowy z nastawą wstępną "n"
- podłączenie grzejników dolnozasilanych za pomocą podwójnego przyłącza odcinającego, kątowego - podłączenie ze ściany

310 W
H=1173mm 0.4 m

- grzejnik łazienkowy typu drabinkowego,
- podłączenie grzejnika od dołu,
- wysokość 1173mm, szerokość 400mm,
- na gałęzie zasilającej zawór termostatyczny kątowy Ø15mm z dobraną nastawą wstępną,
- na gałęzie powrotnej zawór odcinający kątowy Ø15mm.

dn 16X2.7 A U 2986 — śr. przewodu/gr. ścianki przewodu, moc przesyłana

(27) ŁAZIENKA +24°C 310 W — numer pomieszczenia, nazwa pomieszczenia, temp. obliczeniowa pomieszczenia/proj. strata ciepła

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH
ul. Kalinowszczyzna 64
20-201 Lublin, tel. 501 695 382

Temat: Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3

Branża: SANITARNA — Stadium: Projekt wykonawczy

Tytuł rys.: INSTALACJA C.O. — BUDYNEK 1C - ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. - CZĘŚĆ 1

Inwestor: ZNK Lublin, ul. Grodzka 12 — Data: 04/2015 — Nr rys.

Projektował:
mgr inż. Anna Mazur
upr. bud. LUB/0124/PWOS/04
Sprawdził:
inż. Feliks Dragan
upr. bud. 2369/Lb/74

Skala: 1:100

S18