


BUDYNEK 1C

INSTALACJA GAZOWA
RZUT II PIĘTRA
skala 1:100



WYKAZ POMIESZCZENI I POWIERZCHNI:

201	KŁATKA SCHODOWA	19,34 2m
216	KŁATKA SCHODOWA	19,34 2m
M1	pow. użytkowa	44,40 m2
202	P.POKÓJ	7,01 2m
203	WK.PCV	9,24 2m
204	KUCHNIA	6,96 2m
205	ŁAZIENKA	4,14 2m
206	GRES	17,05 2m
M2	pow. użytkowa	34,37 m2
207	P.POKÓJ	3,60 2m
208	ŁAZIENKA	3,82 2m
209	KUCHNIA	9,45 2m
210	WK.PCV	17,50 2m
M3	pow. użytkowa	53,63 m2
211	P.POKÓJ	10,07 2m
212	WK.PCV	17,78 2m
213	ŁAZIENKA	4,04 2m
214	KUCHNIA	7,14 2m
215	WK.PCV	14,60 2m
M4	pow. użytkowa	53,63 m2
217	P.POKÓJ	10,07 2m
218	WK.PCV	14,60 2m
219	KUCHNIA	7,14 2m
220	ŁAZIENKA	4,04 2m
221	GRES	17,78 2m
M5	pow. użytkowa	34,37 m2
222	P.POKÓJ	3,60 2m
223	WK.PCV	17,50 2m
224	KUCHNIA	9,45 2m
225	ŁAZIENKA	3,82 2m
M6	pow. użytkowa	44,40 m2
226	P.POKÓJ	7,01 2m
227	WK.PCV	17,05 2m
228	ŁAZIENKA	4,14 2m
229	KUCHNIA	6,96 2m
230	WK.PCV	9,24 2m


RAZEM pow. użytkowa 2 piętra - 303,48 m2

OZNACZENIA:

Przewody gazowe projektowane stalowe, bez szwu spawane, wg PN-ISO 15713:2013.
Rura ochronna stalowa na przewodzie gazowym przy przejściu przez przegrody budowlane.

KG gazowy kocioł dwufunkcyjny c.o.+c.w. wiszący, z zamkniętą komorą spalania, Ciel-15-2-KW, r.p.p. przepływowy 10,3 l/min, - wyłazek ciepłej wody 230V, - stopień ochrony 130W, stopień ochrony X4D, - zasilenie i powrót kotła R 1/2", - przyłącze ciepła, zimna woda R 1/2", - przyłącze powietrzno-spalinowe - Ø80/110mm, - zużycie gazu q₂ 5m³/h, - wysokość x szerokość x głębokość = 700 x 400 x 295mm, - zgodnie z zaleceniem producenta urządzeń, przed kotłem gazowym zamontować filtr do gazu oraz zawór kulowy do gazu wykonanie mosiężne.

KG4p-P kuchnia gazowa 4-palnikowa z piekarnikiem gazowym na podłączeniu zamontować zawór kulowy do gazu, układ trzech gazomierzy mechanicznych typu G4 (Gmax=6m³/h) w zabudowie - wg rys. nr 27.



Uwaga: Wykonawca dokonuje na budowie sprawdzenia dobranych w projekcie wielkości elementów zbiorniczego systemu odprowadzenia spalin oraz średnic rury koncentrycznej, w sdsym nawiązaniu do wydanego typu koda.

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH	ul. Kalinowszczyzna 64
PRACOWNIA PROJEKTOWA	20-201 Lublin, tel. 501 695 382
Temat:	Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3
Branża: SANITARNA	Stadlum: Projekt wykonawczy
Tytuł rys.: INSTALACJA GAZOWA	BUDYNEK 1C - RZUT II PIĘTRA
Inwestor: ZNK Lublin, ul. Grodzka 12	Data: 04/2015
Projektował: mgr inż. Anna Mazur	Skala: N-rys.
upr. bud.: LUB0124/PWOS04	
Sprawdził: inż. Feliks Dragan	1:100
upr. bud.: 2369LB74	S24