ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ
BUDYNEK 1B



WG Wodomierz główny dla budynku skrzydełkowy dn32mm, qn=10m3/h, L=260mm jednostrumieniowy, suchobieżny, montowany na konsoli z regulacją przesuwną, ze stali nierdzewnej wielkość G1 1/2", L=375mm.
Wodomierz odciąć obustronnie zaworami grzybkowymi skośnymi Ø40mm.

ZA Za zaworem odcinającym po wodomierzu zawór antyskażeniowy klasy EA, dn 1 1/2".

VP Automatyczny zestaw podnoszący ciśnienie w instalacji bytowej:
- wysokociśnieniowe trzy pompy pionowe z elektronicznym sterowaniem (jedna rezerwowa),
- dla każdej pompy zawór zwrotny i zawory odcinające,
- ciśnieniowy zbiornik membranowy,
- żądana wydajność 2,59 l/s,
- zadana wysokość podnoszenia 20mH2O,
- ciśnienie maksymalne 16 bar,
- króciec ssawny R 2", króciec tłoczny R 2",
- zasilenie 400V, 50Hz, moc 0,55 kW, prąd 1,3A
- obroty 2800 rpm, ochrona silnika IP55,
- długość 1055/900mm, szer. 900mm, wys. 1260mm.

OZNACZENIA:

- przewody wody zimnej
- przewody wody ciepłej

Przewody wodociągowe wody zimnej i ciepłej prowadzone warstwach posadzkowych wykonać z rur do instalacji sanitarnych, wielowarstwowych PEX-c/Al/PE, temp. maksymalna do 90°C.
Łączenie rur na pomocą mechanicznych złączy zaciskowych.
Typoszereg zastosowanych przewodów:

dn16	dz x g	Ø17 x 2,7mm
dn20	dz x g	Ø21 x 3,3mm
dn25	dz x g	Ø26 x 4,0mm
dn32	dz x g	Ø32 x 4,0mm

Poziomy w piwnicy oraz piony wody zimnej prowadzone w szachcie wykonać z rur stalowych ocynkowanych ze szwem o połączeniach gwintowanych.

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH
ul. Kalinowszczyzna 64
20-201 Lublin, tel. 501 695 382

Temat: Zespół trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 1a, 1b, 1c na osiedlu FELIN w Lublinie na dz. nr 49/3, 51/4, 52/4, 53/3, 54/3

Branża: SANITARNA | Stadium: Projekt wykonawczy

Tytuł rys.: INSTALACJA WOD-KAN. | ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ BUDYNEK 1B

Inwestor: ZNK Lublin, ul. Grodzka 12 | Data: 04/2015 | Nr rys.

Projektował:
mgr inż. Anna Mazur
upr. bud. LUB/0124/PWOS/04
Sprawdził:
inż. Feliks Dragan
upr. bud. 2369/Lb/74

Skala: 1:100

S10