


RZUT PARTERU SKALA 1: 75



OZNACZENIA POMIESZCZEŃ:

- 1 - ZAPLECZE - 9,9m²
- 2 - SALA USŁUGOWA - 25m²
- 3 - WC - 2,2m²

SYMBOLE INSTALCJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

× Wypust na oprawę oświetleniową sufitową

⊗ Wypust na oprawę oświetleniową ścienną

♂ Łącznik 1-bieg. malaminowy pt. IP-20

♀ Łącznik świecznikowy melaminowy pt. IP-20

⌋ Gniazdo wtyczkowe 10/16A/PE 230V, podwójne melaminowe pt. IP-20

⌋ Gniazdo wtyczkowe 10/16A/PE 230V, pt. IP-54

■ Proj. tablica rozdzielcza wg schematu

□ Istn. tablica rozdzielcza wg schematu

N1.. Nr obwodu

— Kł. w linii w linii, nieoznaczone -przewody 3-żyłowe

— Instalacja oświetleniowa

— Instalacja gniazd wtyczkowych

— Wewnętrzna linia zasilająca

— Kł. w linii w linii, nieoznaczone -przewody 3-żyłowe

— KPE-3 U=400-230V, przepływ pow. 950/1200mm²

⊗ GE-3,1 Grzejniki elektryczne konwektorowe P=3kW, 1kW IP-20, 230V

⊗ GE-0,5 Grzejnik elektryczny konwektorowy łazienkowy P=0,5kW IP-44, 230V

⊗ TE Terma elektryczna 1,2kW, U=230V, poj. 10l Wydział Architektury i Budownictwa -ujęta w proj. instal. sanitarnych

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
ul. Archidiakońska 4
20-113 Lublin
tel./fax 532-90-35, 532-59-37

Z up. Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
mgr Dariusz Kopicowski
Główny Specjalista

ZAŁĄCZNIK
H=563
do pisma / postanowienia / decyzji organu ochrony zabytków
znak IN. 5142.56.1.2012
z dnia 2012.10.08.

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków
ul. Archidiakońska 4
20-113 Lublin
tel./fax 532-90-35, 532-59-37

Z up. Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
mgr Dariusz Kopicowski
Główny Specjalista

ZAŁĄCZNIK
H=563
do pisma / postanowienia / decyzji organu ochrony zabytków
znak IN. 5142.56.1.2012
z dnia 2012.10.08.

Z up. Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
mgr Dariusz Kopicowski
Główny Specjalista

URZĄD MIASTA LUBLIN
Wydział Architektury i Budownictwa
20-071 Lublin, Wieniawska 14

UWAGI: Ochrona od porażeń szybkie wyłączenie w układzie istn. sieci TT
Oprawy oświetleniowe i dzwonek - zakup użytkownika lokalu

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD JABŁOŃSKI W LUBLINIE		
Obiekt	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZK. NR 4 NA UŻYTKOWY WRAZ Z REMONTEM	Stadium PBW
Adres	LUBLIN UL. GRODZKA 36/4	Data
Inwestor	GMINA MIASTO - LUBLIN, w im. której działa Zarząd Nieruchomości Komunalnych Lublin, ul. Grodzka 12	05.2010
Tytuł rys. PLAN INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PARTERU -		Skala 1:75
Projektował	mgr inż. Marek Jaworski upr. bud. nr 1024/Lb/90	Nr rys. E-2