



Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

www.mpwik.lublin.pl

Sekretariat
tel. 81 532 37 56
fax 81 532 19 10

Centrala
tel. 81 532 42 81

Biuro
Obsługi Klienta
al. J. Piłsudskiego 15
20-407 Lublin
tel./fax 81 532 01 80

Pogotowie Wod.-Kan.
tel. 81 534 19 94
tel. 994

Baza Zemborzyska
ul. Zemborzyska 114a
20-445 Lublin
tel. 81 744 36 41
fax 81 744 32 80

Oczyszczalnia Ścieków "Hajdów"
ul. Łagiewnicka 5
20-228 Lublin
tel. 81 746 01 01
fax 81 746 03 33

Centralne Laboratorium
ul. Zawilcowa 10
20-245 Lublin
tel. 81 746 03 24
fax 81 746 30 83

Dział Zamówień Publicznych
tel. 81 532 42 81
wew. 288



NC-1999/2



NC-1999/1



Zweryfikowany
system zarządzania
środowiskowego
REG. NO. PL-2.05-002-33



NC-1999/3



AB 383

KT/4004/827/2019

Lublin, 01.10.2019 r.

**Zarząd Nieruchomości Komunalnych
w Lublinie**
ul. Grodzka 12
20-112 Lublin

Dotyczy: **warunków technicznych obsługi wod.- kan. dla remontowanego budynku wielorodzinnego przy ulicy Lubartowskiej 70 (dz. nr 33/1).**

Odpowiadając na wystąpienie w sprawie jw., informujemy, że doprowadzenie wody we wnioskowanej ilości: $Q = 4,8 \text{ m}^3/\text{d}$, $q_{\text{max}} = 1,4 \text{ l/s}$ oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych ze wskazanego budynku należy projektować w oparciu o niżej podane warunki.

Jednocześnie informujemy, że istniejący układ sieciowy w warunkach normalnej eksploatacji i bezawaryjnej pracy miejskiego systemu wodociągowego pozwala na podanie wody w ilości 10 l/s.

I. Woda

1. Doprowadzenie wody – poprzez istniejące przyłącze wodociągowe $\phi 40\text{mm}$ (żel.), po sprawdzeniu jego możliwości przepustowych. W przypadku niewystarczającej przepustowości przewodu, przyłącze należy przebudować.
2. Miejsce włączenia – instalacja za wodomierzem głównym.
3. Rzędą linii ciśnień w sieci wodociągowej na wysokości posesji należy przyjąć na poziomie ok. 227 – 230 m.n.p.m.
4. Wodomierz główny należy przewidzieć za pierwszą zewnętrzną ścianą w piwnicy lub na parterze budynku, w miejscu wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia, z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02r. (Dz. U. 2019.1065) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Za zestawem wodomierzowym przewidzieć stosowne zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikające z wymagań normy PN-EN 1717:2003. Wodomierz sytuować na konsoli.
5. W celu umożliwienia przyszłym lokatorom rozliczania się z MPWiK na warunkach określonych w Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2018.1152) dla ułatwienia rozliczeń i nienaruszania prywatności odbiorców zaleca się instalowanie wodomierzy mieszkaniowych w sposób dostępny z zewnątrz lokalu, przy zachowaniu zasad montażu wodomierzy wynikających z aktualnych norm lub montaż wodomierzy ze zdalnym przekazem.
6. W rejonie wskazanej posesji, na sieci wodociągowej $\phi 250 \text{ mm}$ zaznaczonej kolorem niebieskim przewidzieć zabudowę hydrantu zewnętrznego Dn 80. Usytuowanie najbliższych położonych hydrantów Dn80 przedstawiono na załączonej mapie.

II. Ścieki sanitarne

1. Odprowadzenie ścieków sanitarnych – poprzez istniejące przyłącze kanalizacyjne $\phi 150\text{mm}$ (kam.), wyłożone rękawem CIPP.
2. Nie wyrażamy zgody na odprowadzanie ścieków sanitarnych do kanalizacji deszczowej.

kapitał zakładowy, stan na dzień 21.08.2019 r.: 254.448.000,00 PLN

KRS 0000017728, SR LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI W-I Gosp. KRS
REGON 430981982 NIP 712-015-02-95

PeKaO S.A. III O/Lublin 28 1240 2382 1111 0010 0273 1404

III. Dodatkowe wymagania i informacje

1. Przy projektowaniu uwzględnić wymagania zawarte w „Wytocznych technicznych do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” (dostępnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze Obsługi Klienta).
2. W przypadku przebudowy przyłącza po zmienionej trasie lokalizacja przewodu podlega opiniowaniu przez Zespół ds. Koordynacji Dokumentacji Projektowej UM Lublin.
3. Projekt podlega uzgodnieniu z MPWiK.
4. Niniejsze warunki pozostają aktualne przez okres dwóch lat od daty ich wydania i należy załączyć je do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Technicznym, pod numerem telefonu: 815-68-363 (L. Brodowski).

W załączeniu

1. Mapa sytuacyjno - wysokościowa

Otrzymują:

1. Adresat
2. KT a/a

KIEROWNIK
Działu Technicznego
mgr inż. Joanna Bąkowska

