



Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
w Lublinie

Dział Inwestycji i Remontów

ul. Grodzka 12, 20-112 Lublin, tel.:+48-81-537-12-34, fax.:+48-81-537-12-01
e-mail: znk@znk-lublin.pl, ePUAP: /znk_lublin/SkrytkaESP, www.znk-lublin.pl

P/PU/2024/01

Lublin, dnia 16.02.2024 r.

ZAPYTANIA

Roboty budowlane polegające na remoncie instalacji hydrantowej w budynku przychodni zdrowia przy ul. Łabędziej 6 w Lublinie

Zarząd Nieruchomości Komunalnych informuje, że w dniu 16.02.2024 r. wpłynęło zapytanie od wykonawcy dotyczące w/w przetargu:

„Czy zamawiający dopuszcza zamianę rur stalowych ocynkowanych łączonych za pomocą łączników gwintowanych na kompletny, gaśniczy system instalacyjny składający się z rur i złączek wykonanych ze stali węglowej ocynkowanej o zakresie średnic 22-108 mm (DN20 - DN100) firmy Kan-therm Steel Sprinkler?”

ODPOWIEDŹ:

Wyrażamy zgodę na zastosowanie rur stalowych obustronnie ocynkowanych do wewnętrznych instalacji hydrantowych i tryskaczowych np: w systemie Kan-therm steel-sprinkler o połączeniach zaprasowywanych typu press (bądź system równoważny).

~~Z up. Dyrektora ZNK~~
~~Z-ca DYREKTORA~~
~~ds. Technicznych~~

mgr inż. Piotr Samolej