


ELEMENTY WIĘZBY OCZYŚCIĆ Z KOZÓZI BIOLOGICZNEJ (SPRÓCHNIENIĘ) SKAŻONE ELEMENTY ODGRZYBIĆ ORAZ ZABEZPIECZYĆ BIO I OGNIOCHRONN.



RZUT PODDASZA - WIĘZBA DACHOWA

1:75

ZACIEKI NA DESKOWANIU



SPRÓCHNIENIA KROKWI



PROJEKTOWANE NAKŁADKI 2x14x4
NA WSZYSTKICH KROKWIACH

PRZEMUROWANIE
KANALU (ŚWINKI)

Ocieplenie styropian
grętowy 18 cm - metodą
lekką mokrą

PROJ. NAKŁADKI 2x14
x3

PROJ. PODŁOGA Z DESEK GRUB 30mm
NA LEGARACH WĘŁNA MINERALNA
20cm, ISTN. STROP WPS, U=12,6 W(m²K)

POSADZKA CEMENTOWA NA STROPIE WPS

PRACOWNIA PROJEKTOWA-RYSZARD IABLOŃSKI W LUBLINIE				
REMONT ZABEZPIECZAJĄCY BUDYNKU MIESZKALNEGO		Stadium PT		
UL. OLEJNA 5, LUBLIN		Data 03. 2024		
Inwestor	GMINA-MIASTO LUBLIN			
Tytuł rys.	RZUT PODDASZA, WIĘZBA DACHOWA			
Projektowali	ARCH. DOGRZEWANIEKUZANOWSKI TEL. NR 53191474	Skala 1:75		
	ING. RYSZARD IABLOŃSKI TEL. NR 56112065			
	MGR ING. ARCH. MAREK STANISŁAW GIEŁA TEL. NR 561897			
	MGR ING. TADEUSZ MAŁEJ Upr. nr 86-59661			
Spis treści	Nr rys. 5			