



PRZEKRÓJ A-A

Uwagi:

- kanały w strefie poddasza (strychu) i ponad dachem dwuścienne izolowane 250/150
- kanały w strefie lokalu m. 9 – jedościenne w zabudowie gipsowo-kartonowej (płyta w kuchni GKFI pozostały ciąg obudowy płyta GKBI)
- trójniki kanałów wentylacyjnych z przejścia z pionowego w poziomy z dodatkowym odskraplaczem.
- instalację skroplin wentylacji zgrupować w jeden odpływ np. NIBCO PCW ø15 i podłączyć do syfonu zlewozmywaka
- górnej części stolarki okiennej w kuchni zamontować nawiewnik higrosterowany typ EMM np. AERECO
- dobór średnicy i montaż wkładu kominowego wg wytycznych producenta pieca gazowego

ROZBUDOWA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH

PRACOWNIA PROJEKTOWA
sanit. system. projekt
inż. Agata Stankiewicz
20-327 Lublin ul. Wieniawskiej 4/41
tel. 693-361-797 e-mail: agata.stankiewicz@interia.eu

Zamawiający:	Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Lublinie ul. Grodzka 12		
Obiekt:	Pustostan przy ul. Wieniawskiej 4 lok. nr 9 w Lublinie		
Rysunek:	Rozbudowa kanałów wentylacyjnych	Data:	grudzień 2013
Opracował:	mgr inż. Agata Stankiewicz	Skala:	1:50
Sprawdził:	Jacek Stankiewicz upr. bud. nr 1286/Lb/90 Lub. Okr. Izba Inż. Bud. nr LUB/BO/4007/02	Rys nr:	4