


OZNACZENIA:

Na projektowane przewody grzewcze u y rur stalowych cienko ciennych z zewn trzn warstw cynku o pol czeniach zaprasowanych w temp. 90°C. Probie 16bar

Typozereg zastosowanych przewodów:


dn18 d x g	Ø18 x 1,2mm
dn22 d x g	Ø22 x 1,5mm
dn28 d x g	Ø28 x 1,5mm
dn35 d x g	Ø35 x 1,5mm

950 dn35 dzxg Ø35 x 1,5mm


 numer pomieszczenia
temperatura obliczeniowa pomieszczenia
projektowana strata ciepła

$\frac{dn}{Q} \frac{18}{1995} \frac{A}{}$ zewn. rednica przewodu
moc przesyłana

950 dn35 dzxg Ø35 x 1,5mm

 numer pomieszczenia
temperatura obliczeniowa pomieszczenia
projektowana strata ciepła

$\frac{dn}{Q} \frac{18}{1995} \frac{A}{}$ zewn. rednica przewodu
moc przesyłana



- grzałki stalowy płytowy
 - pod cieną grzewczą z boku, pod cieną z górnym wewnętrznym 0 1/2", Imacx 110 0 1/2", Proba 180
 - grzałnik jednogł. i dwugł. trzypłyty, płytą profilowaną, z osłonami i osłonami i osłonami, typy "grill", "grill"
 - wysoko grzałki 600mm, długość 0,60m
- na gal. złącz grzewczych zasilających żarów termometryczny prosty 215mm warg z doposażeniem w odpowiadającej głowicy termometrycznej
- na gal. złącz grzewczych powrotnych żarów odcinaj. cy prosty 215mm (dwugł. jednogł. i dwugł. trzypłyty) z końcówką spustową um. lwiąc z osłon nianie i napełnianie grzewczy
- gal. zgi. grzewczych płowodu natynkowego
- na odgi. złączach od pnia do grzałki stalowa trójnik redukcji, dost. w asortymencie wybranego producenta
- grzałki i rur typy grzewcze do pol. cz. grzewczych
- wszystkie prace wraz z montażem nie wykonywa. ci
- z wyznaczonym wybranego producenta systemu rurociągu
- mocowanie rur w kanałach - wg rysunku szczegółowego

AN-SAN P.W. Anna Mazur, ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin, tel. 601 159 744				
RODZAJ OPRACOWANIA	REMONT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU U TYKOWYM			DATA MIA 2018
TYTUŁ RYSUNKU	REMONT INSTALACJI C.O.	NR RYS.		S3
INWESTOR	ZNK, ul. GRODZKA 12, 20-112 Lublin			
LOKALIZACJA	LUBLIN, ul. GOSPODARCA 32	NR DZIAŁKI 46	SKALA 1:100	
ROZWINI CIE INSTALACJA C.O. PODPIS:				
mgr inr. Anna Mazur nr upr. LUB/0124/PWOS/04				