



OZNACZENIA:

ZPo - zwody poziome niskie z drutu DFeZn- ϕ 8mm na wspornikach dachowych klejonych

ZPk-1 - zwody pionowe kominowe - iglice H=1m fi 10mm

ZP-3 - zwody pionowe - H = 3m, fi 16mm

PO - przewody odprowadzające z drutu DFeZn- ϕ 8mm w RS-28/5, na uchwytach.

ZK - złącze kontrolne w puszcze złączowej pt., z deklek ze stali nierdzewnej

PU - przewody uziemiające z drutu DFeZn- ϕ 8mm RS-28/5 na uchwytach

UO - uziom otokowy FeZn~25x4mm

UP - uziom pionowy z prętów stalowych cynkowanych L=3m, fi 16mm

Instal. odgromową wyk. i odebrać zgodnie z PN-IEC-61024-1-2

RZUT DACHU 1:100

PRACOWNIA PROJEKTOWA - RYSZARD JABŁOŃSKI Lublin, ul. Lubartowska				
Obiekt: REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO Adres: Lublin, ul. Wojciechowska 38 A				
Tytuł rys.: PLAN ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ				Skala: 1:100
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data opr.	Podpis
Opracował	inż. Marian Zalewski	1257/Lb/80	05.2019r.	
Sprawdziła	inż. Barbara Zalewska	1436/Lb/81	05.2019r.	
				Branża elektryczna Nr rys. E-2