



GPWP



RG



UWAGI:

- L - miejsca pod liczniki 1-fazowe bezpośrednio 230 V~
- S1 - zabezpieczenia przedlicznikowe w obudowach izolacyjnych
- LZ - listwy zaciskowe 5x10 z obionami izolacyjnymi z pleksi
- Wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w sklad ukkladow pomiarowych musza myc przystosowane do plombowania.
- Drzwiczki szafek przedlicznikowych i licznikowych przystosowac do zamynkania w systemie Master Key - wg standardu RE Lublin Miasto.
- Polaczenia pomiedzy blokami rozdzielczymi a zaciskami pradowymi wylicznikow instalacyjnych wykonac w rurkach RB

| | | | | |
|--|--|----------|--|----------------|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA - RYSZARD JABŁOŃSKI | | | | |
| W LUBLINIE | | | | |
| Obiekt | REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO | | | PBW |
| Adres | LUBLIN UL. LUBARTOWSKA 70 | | | Branża |
| Inwestor | GMINA-MIASTO LUBLIN | | | IE |
| Tytuł rys.: RG - ROZDZIELNICA GŁÓWNA - - ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ | | | | |
| Projektowała | INŻ. BARBARA ZALEWSKA upr. bud. 1436/LB/81 | 12. 2019 | | Nr rys. E-2 |
| Sprawdził | INŻ. MARIAN ZALEWSKI upr. bud. 1257/LB/80 | 12. 2019 | | |
| Skala 1:10 | | | | |